



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003
Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс 280-86-96. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гуково

Почтовый адрес: ул. Милицейская, 1 «а», г. Гуково, 347880, E-mail: 8ogpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

Предписание № 13/1/1

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах
защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду
№ 6 «Родничок»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ОНД и ПР по г. Гуково УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области по пожарному
(наименование органа)

надзору № 13 от « 08 » июня 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с « 16 » июня 2020 г. с 09 час. 40 мин. до 10 час
05 мин., « 17 » июня 2020 г. с 14 час. 25 мин. до 16 час. 50 мин., « 18 » июня 2020 г. с 10 час. 20
мин. до 11 час. 50 мин., « 22 » июня 2020 г. с 13 час. 50 мин. до 14 час. 30 мин. проведена
проверка старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Гуково УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном
внутренней службы Ситниковым Максимом Сергеевичем, в отношении зданий детского сада №
6 «Родничок», расположенного по адресу: г. Гуково, ул. Ульянова, д. 9 «а»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору,

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ детского сада № 6 «Родничок» Ильиной Ольгой
Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты не определена категория	Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения	01.06.2021 г.	

	помещения производственного и складского назначения (прачечной, пищеблока, склада и костюмерной в одноэтажном здании) по взрывопожарной и пожарной опасности.	производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.2 свода правил 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям".		
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил на дверях помещений производственного и складского назначения (прачечной, пищеблока, склада и костюмерной в одноэтажном здании) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 20 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).	01.06.2021 г.	
3	На объекте защиты пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей пищеблока, чердачного помещения, склада и костюмерной в одноэтажном здании) в противопожарных преградах не соответствуют установленным требованиям.	Пределы огнестойкости заполнения проемов (дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, и других светопрозрачных участков настилов покрытий не нормируются, за исключением заполнения проемов в противопожарных преградах. ст. 64, ч. 3 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.12.2021 г.	
4	Руководитель организации не обеспечил объект защиты (здание склада) огнетушителями по установленным нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям № 1 и 2.	Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2. п. 70 правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).	01.06.2021 г.	

